
QUALITÉ DE L'AIR

La Malbaie, le 31 mars 2021 — Le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) a récemment procédé à des tests sur la qualité de l'air en mesurant la concentration de dioxyde de carbone (CO₂) dans ses établissements. Les résultats actuels démontrent que parmi les classes testées :

67 %	Concentrations CO₂ inférieures à 1 000 ppm
29 %	Concentrations CO₂ entre 1 000 ppm et 1 500 ppm
4 %	Concentrations de CO₂ entre 1 500 ppm et 2 000 ppm
Aucune	Concentrations de CO₂ de 2 000 ppm et plus

Bien que nous constatons des dépassements dans certaines classes, 96 % de nos locaux ont des concentrations de CO₂ jugés acceptables par le ministère de l'Éducation, soit de moins de 1 500 ppm. Le CSSDC prend actuellement toutes les mesures nécessaires afin de viser des résultats ne dépassant pas la cible de 1 000 ppm, le seuil de confort établi par Santé Canada.

Ce [lien](#) vous permettra d'accéder aux résultats de chaque établissement.

Mesures prises par le CSSDC

Les mesures de ventilation suivantes se poursuivront :

- L'ouverture des fenêtres pendant l'occupation des locaux de classe ;
- L'ouverture systématique et simultanée de courte durée (période de 20 minutes) de certaines fenêtres extérieures pendant une période non occupée ;
- L'ouverture des portes et des vasistas des classes, qui est essentielle pour rendre la ventilation naturelle la plus efficace possible.

De plus, dans les locaux ayant des concentrations de CO₂ supérieures à 1 500 ppm, des mesures correctives sont en cours de réalisation. Parmi ces mesures nous retrouvons :

- L'ajustement à la programmation de système de ventilation mécanique ;
- La bonification au protocole de ventilation naturelle par l'ouverture de fenêtres supplémentaires ;
- L'installation de sonde permettant des lectures de CO₂ en continu.

Le CSSDC se préoccupe de la qualité de l'environnement éducatif offert aux élèves et au personnel. De ce fait, il tient à remercier la contribution nécessaire du personnel à assurer que les mesures préventives de qualité de l'air soient appliquées.

Les parents, les élèves et le personnel des écoles et des centres ont été informés des résultats et des mesures mises en place.

-30-

Informations complémentaires

[Tableau des résultats des tests de qualité de l'air](#)

[Lettre transmise aux parents](#)

Source :

Centre de services scolaire de Charlevoix
418 665-3765, poste 3000
dg@cscharlevoix.qc.ca