

La Malbaie, le 31 mars 2021

À tous les parents d'élèves qui fréquentent  
les établissements du Centre de services scolaire de Charlevoix

### **OBJET : QUALITÉ DE L'AIR**

Chers parents,

Le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) a récemment procédé à des tests sur la qualité de l'air en mesurant la concentration de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) dans ses établissements. Les résultats actuels démontrent que parmi les classes testées :

<b>67 %</b>	<b>Concentrations CO<sub>2</sub> inférieures à 1 000 ppm</b>
<b>29 %</b>	<b>Concentrations CO<sub>2</sub> entre 1 000 ppm et 1 500 ppm</b>
<b>4 %</b>	<b>Concentrations de CO<sub>2</sub> entre 1 500 ppm et 2 000 ppm</b>
<b>Aucune</b>	<b>Concentrations de CO<sub>2</sub> de 2 000 ppm et plus</b>

Bien que nous constatons des dépassements dans certaines classes, 96 % de nos classes testées ont des concentrations de CO<sub>2</sub> jugés acceptables par le ministère de l'Éducation, soit de moins de 1 500 ppm. Le CSSDC prend actuellement toutes les mesures nécessaires afin de viser des résultats ne dépassant pas la cible de 1 000 ppm, le seuil de confort établi par Santé Canada.

Ce [lien](#) vous permettra d'accéder aux résultats de chaque établissement.

#### **Mesures prises par le CSSDC**

---

Les mesures de ventilation suivantes doivent se poursuivre :


- L'ouverture des fenêtres pendant l'occupation des locaux de classe ;
- L'ouverture systématique et simultanée de courte durée (période de 20 minutes) de certaines fenêtres extérieures pendant une période non occupée ;
- L'ouverture des portes et des vasistas des classes, qui est essentielle pour rendre la ventilation naturelle la plus efficace possible.

De plus, dans les locaux ayant des concentrations de CO<sub>2</sub> supérieures à 1 500 ppm, des mesures correctives sont en cours de réalisation. Parmi ces mesures nous retrouvons :

- L'ajustement à la programmation de système de ventilation mécanique ;
- La bonification au protocole de ventilation naturelle par l'ouverture de fenêtres supplémentaires ;
- L'installation de sonde permettant des lectures de CO<sub>2</sub> en continu.

Le CSSDC se préoccupe de la qualité de l'environnement éducatif offert aux élèves et au personnel. De ce fait, il tient à remercier la contribution nécessaire du personnel à assurer que les mesures préventives de qualité de l'air soient appliquées.

Recevez, chers parents, nos salutations distinguées.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martine Vallée', with a long horizontal stroke extending to the right.

Martine Vallée  
Directrice générale